

## 電力調達に係る対象建物等

対象建物	需要場所	電気方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波 数(Hz)	受電方式	設備容量 (kVA)	発電設備(kVA)		アンソラーサービス 料金対象容量	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点
								非常用発 電設備	常用発電 設備				
第4電気室	綾部市坊口町重代26-1	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	400	125	なし	なし	引き込み	同左	同左
森TN電気室	船井郡京丹波町曾根	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	引き込み	同左	同左
高城TN電気室	綾部市中筋町宮の谷	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	引き込み	同左	同左
第5電気室	舞鶴市字桑飼上小字矢田159	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	300	35	なし	なし	引き込み	同左	同左
新瑞穂TN電気室	船井郡京丹波町水呑地先	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	500	150	なし	なし	引き込み	同左	同左
第3電気室	綾部市内久井町亀ヶ迫5-2	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	引き込み	同左	同左
第7電気室	舞鶴市字大俣地内	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	75	なし	なし	なし	引き込み	同左	同左
広野TN電気室	船井郡京丹波町広野地先	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	引き込み	同左	同左
第1電気室	綾部市七百石町西仲野11	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	75	50	なし	なし	引き込み	同左	同左
粟野TN電気室	船井郡京丹波町粟野地先	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	75	22	なし	なし	引き込み	同左	同左
京丹波わちIC電気室	船井郡京丹波町才原	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	150	60	なし	なし	引き込み	同左	同左
京丹波みずほIC電気室	船井郡京丹波町井脇	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	150	75	なし	なし	引き込み	同左	同左
第2電気室	綾部市篠田町安加35-3	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	150	35	なし	なし	引き込み	同左	同左
京丹波PA電気室	船井郡京丹波町曾根	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	300	80	10	なし	引き込み	同左	同左
第10電気室	宮津市字今福小字桑原149-8	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	200	100	なし	なし	引き込み	同左	同左
第9電気室	宮津市字小田小字トイシ場1890	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	600	200	なし	なし	引き込み	同左	同左
第6電気室	舞鶴市大字大俣小字洞中宮の浦76	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	250	125	なし	なし	引き込み	同左	同左
横谷TN電気室	綾部市安国寺町地先	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	650	125	なし	なし	引き込み	同左	同左
第8電気室	宮津市字辛皮地内	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	200	50	なし	なし	引き込み	同左	同左
綾部安国寺IC電気室	綾部市安国寺町	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	150	60	なし	なし	引き込み	同左	同左
橋上TN電気室	綾部市橋上町地先	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	450	125	なし	なし	引き込み	同左	同左